

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Дзержинский детский сад № 2 «Колокольчик» комбинированного вида»
(МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик»)

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

_____/Битиных А.В./

протокол № 1 от «11» января 2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МБДОУ детский сад №2
«Колокольчик»

_____/Артемьева И.Н./

Приказ № 21 от "12" января 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления **ОБЯЗАНЫ:**

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании заведующему детским садом.

2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу для всех находящихся в здании сотрудников ДОУ, доложить обстановку заведующему детского сада.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3. Организовать эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

3. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- ❖ на пульте ГРАНИТ -16 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- ❖ повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и, если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- ❖ по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;
- ❖ передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию ООО «Спецавтоматика» тел 8(39161) 3-17-014.
- ❖ О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале

